



Inbetriebnahmeauftrag und Errichterbestätigung

(nur bei Neuanschluss einzureichen)

Eingetragenes Installationsunternehmen

Anlagenanschrift

Nachname, Vorname, Firma

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon

Mobil

Eintragungsnummer beim Netzbetreiber: _____

Netzbetreibernummer [z.B. SWSE 579]: _____

Termin

Wir wünschen eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer: _____

Terminvorschläge können gerne unter Tel. 05923 / 803-502 oder per Email an netz@swse.de eingereicht werden.

Firmenstempel

Ich bestätige hiermit, die Richtigkeit der oben genannten Angaben

Errichterbestätigung

Die oben aufgeführte elektrische Kundenanlage wird unter Beachtung der geltenden behördlichen Vorschriften, der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“, Verordnungen (NAV) und Verfügungen, nach den anerkannten Regeln der Technik (insbesondere VDE-AR-N 4100, VDE-AR-N 4102 und VDE-AR-N 4105) und der Technischen Anschlussbedingungen TAB 2019 der BDEW sowie die Ergänzungen zur TAB 2019 der Stadtwerke Schüttorf · Emsbüren GmbH von mir/uns errichtet, geprüft und fertiggestellt. Die Ergebnisse der Prüfung werden von mir/uns dokumentiert.



Ort, Datum

Unterschrift des eingetragenen Installationsunternehmens
(nur von der Verantwortliche Elektrofachkraft)

Inbetriebnahmeantrag

Wir beantragen die Inbetriebnahme des Hausanschlusses bis zur Trennvorrichtung der Anschlussnutzeranlage(n) (z.B. SH-Schalter). Die Niederspannungsverteilung der gesamten Kundenanlage(n) wird nach dem aktuellen Stand der Technik aufgebaut und geprüft.



Ort, Datum

Unterschrift des eingetragenen Installationsunternehmens
(nur von der Verantwortliche Elektrofachkraft)

wird von der SWSE vor Ort ausgefüllt

Inbetriebnahme ist erfolgt

ja nein

Größe der NH-Sicherung

_____ A (ist nur bei der Inbetriebnahme auszufüllen)
NH 00 NH01 NH02

Kundenanlage konnte nicht in Betrieb genommen werden, weil folgende Anlagenteile nicht vorhanden oder korrekt installiert sind:

Festgestellte Mängel:

- Leitung von HAK bis zur Zählerverteilung nicht ordnungsgemäß
- Trennvorrichtung der Kundenanlage (SH-Schalter) fehlt
- Überspannungsschutz fehlt
- (sperrbarer) Hauptschalter hinter Messeinrichtung für die Anschlussnutzeranlage fehlt
- _____
- _____

Nachkontrolle:

Mängel sind beseitigt worden.

Kontrolle/Inbetriebnahme ist am _____ erfolgt.

Unterschrift SWSE Monteur inkl. Namenskürzel



Datum

Unterschrift SWSE Monteur inkl. Namenskürzel,
auch bei Mängel unterschreiben bzw. ausfüllen